

ist.linia AsXSn 4x50mm²+2x25mm²
 zs st. tr. nr. 4-773 "Łączna" l=100m

ist. słup nr 1

ASA-A 660-5 BO-F2-T

$R \leq 10 \Omega$

oświetlenie zatoki nr 3

- - proj. słup oświetleniowy SAL50G Z1 o wys. 5m, (anodowany szmpański)
 z jednym wysięgnikiem wg rys. 145-10-08-PR "ROSA"
 z oprawą OUSb-50 -lampa WLS 50W wg kat. "ELGO"

----- - linia kablowa YAKY 4x35mm² +FeZn 25x3mm



SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAŁKI" • UL. KOŚCIUSZKI 79, 16-400 SUWAŁKI • tel./fax (0-87) 566 32 78

mgr inż. Stefan BOLEWSKI
 nr upr. SUW-128/87 SUW-42/89
 nr ewid. PDL/IE/0108/01

inż. Lechosław WIERZBICKI
 nr upr. 96 GD/75
 nr ewid. PDL/IE/1646/01

inwestycja: DZIELNICA UZDROWISKOWA W GOŁDAP
 zadanie nr B1 : OŚWIETLONE KORSO PIESZO - ROWEROWE
 obiekt: SIEĆ ELEKTRYCZNEGO OŚWIETLENIA KORSO

SCHEMAT ZASILANIA oś zatoki nr 3

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM

E6