


- 1 włącz żeliwny typu lekkiego klasy B $\varnothing 600$ mm wg PN-64/H-74052
- 2 płyta żelbetowa PP-184/60 cm wg KB 1- 38.4.3(1)-81
- 3 kręgi żelbetowe $\varnothing 160/30$ cm wg KB 1- 38.4.3(7)-81
- 4 stopnie włazowe żel. co 0,3 m
- 5 podmurówka z bloczków bet M4
- 6 podłoże bet. studzienki
- 7 beton wyrównawczy
- 8 studzienka chłonna d=50 cm przykrycie rusztem z płaskownika 30x5 mm

	SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAŁKI" UL.KOŚCIUSZKI 79 16-400 SUWAŁKI tel./fax (0-87) 566 32 78		
	mgr inż. Dorota BAZYLEWICZ nr upr. PDL/0075/PWOS/05	inwestycja: DZIELNICA UZDROWISKOWA W GOŁDAPU zadanie nr F1- WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO obiekt - PAWILON GASTRONOMICZNY	1:50
	10.2008r.	Szczegół studzienki wodomierzowej.	P4