



OZNACZENIA

- Uziom naturalny (wg projektu konstrukcyjnego)
- Płaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4mm(min. 1m od ściany)
- Druł stalowy ocynk. FeZn Ø 8mm
- złącze kontrolne na wys. 0,5m
- przewody odprowadzające w PCV o gr. ścianki nie mniejszej niż 0,5mm w warstwie izolacji termicznej

INSTALACJE ODGROMOWA WYKONAC ZGODNIE Z NORMAMI - PN-IEC61024-1; PN-89/E-05003/01
UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY I AKCESORIA INSTALACJI ODGROMOWEJ - SYSTEMOWE DLA WYBRANEGO POKRYCIA DACHOWEGO



projektant	mgr inż. SŁOŃSKI nr upr. SUW-128/87 Pdl./E/0108/01	SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAŁKI" © UL. KOŚCIUSZKI 79, 16-400 SUWAŁKI © tel./fax (0-87) 566 32 78
zespół autorski	technik elektryk Miroslaw ROLKOWSKI	
inż.	Marcin MAJNOWSKI	
sprawdza	inż. Stanisław WIERZBIŃSKI nr upr. GP-96/75 Pdl./E/1646/01	
	INWESTYTOR: DZIELNICA UZDROWISKOWA W GOŁDAP zadanie nr FI- WYROZCZAJAŁA SPRZĘTU WODNEGO obiekt – PAWILON Z WIATĄ	
	PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM	
		1:50
		E 4