


Przekrój A-A




**Szczegóły wykonania
schodów na II piętro w
części B**





A	szlichta cem. - 5cm
	styropian PSE - 14cm
	strop żelbetowy - 25cm
	- 30cm
	tynk cem-wap - 1.5cm
B	
	parkiet - 2.5cm
	szlichta cem. - 3cm
	styropian PSE - 14cm
	strop żelbetowy - 25cm
	tynk cem-wap - 1.5cm

C	Szlichta cem. - 3cm
	Folia PE
	Styropian PSE - 5cm
	Papa TZ
	Chudy beton - 10cm
	Podsyпка z piasku
	zagęszczonego -15cm

D	wetna - 15cm
	plyta kanałowa - 24cm
	tynk cem-wap - 1.5cm

E	Blachodachówka
	polia paroprzepuszczalna
	kroklew 8x16



-  - ściany istniejące
-  - ściany likwidowane
-  - ściany projektowane
-  - część nie podpiwniczona

[illegible]