



Rzut dachu
skala: 1:100

- przewody odprowadzające do uziemienia prowadzić w rurze RL28 w warstwie ocieplenia budynku
- wykonać uzon szpilkowy
- złącza kontrolne instalować w typowej skrzynce probierczej

E-PROJEKT 11-500 GŁĘCZOKO UL. KOMBATANTÓW 3/13	
INWESTYCJA: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby Przedszkola Samorządowego nr 1	
LOKALIZACJA: GÓLDAP UL. JACWIESKA 17	
RZUT DACHU	
Projektant:	Maj 2018
Wersja rysunku	ELEKTRIKA
Sprowadzający:	150
mgr inż. Jan Kordecki	nr rys. 6