


Dane instalacyjne :

Długość agregatu	a [mm] : 1363
Długość silnika	b [mm] : 794
Długość zaworu zwrotnego	e [mm] : 209
Długość przyłącza	e [mm] : 0
Długość całkowita	a + e [mm] : 1572
Srednica silnika	c [mm] : 144
Srednica agregatu wraz z kablami silnika	d [mm] : 250
Kabel silnika	: 1FI 3m 4x4 1)
Kabel zasilający	: ---
Zawór zwrotny (ZZ)	: DN125,PN16
Przyłącze	: ---
Rura tłoczna	: DN125,PN16

Instalacja pozioma :

Wysokość osi	f [mm] : ---
--------------	--------------

Zanurzenie w punkcie pracy :

Instalacja pionowa	g [mm] : 0
Instalacja pozioma	g [mm] : ---

Należy zwrócić uwagę na NPSH !

1) Kable silnika muszą być zanurzone !

