

LEGENDA:
1 - kocioł olejowy 78 - 92 kW z palnikiem wentylatorowym
2 - przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 50l
3 - stacja uzdatniania wody
4 - studnia schładzajaca Ø600 mm
5 - zbiornik oleju o pojemnosci 2000 l

Kocioł ustawić na fundamencie wystajacym ponad poziom podłogi ni mniej niż 0,05m i okrawędziowanym stalowym kątownikiem

rurociągi instalacyjne - zasilanie c.o.
rurociągi instalacyjne - powrót c.o.
rurociągi wody uzupełniającej
przewody instalacji sterowniczej

San-System
www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca:
SAN- SYSTEM
ul. Składowa 3A/23
19-400 Olecko

OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej w Gołdapi CZĘŚĆ III
INWESTOR: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 9a, 19-500 Gołdap
TEMAT: Rzut kotłowni olejowej i magazynu oleju

Skala 1:50
Nr rys. S3 III

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Karol Brodowski	5/02/OL, WAM/0076/POOS/04	20.11.2007 r.	
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Kowalczyk	WAM/0015/POOS/07	20.11.2007 r.	
Asystent Projektanta	mgr inż. Dominika Daniluk		20.11.2007 r.	