

Lp.	Element:
1.	Zestaw filtracyjny DN2000
2.	Zestaw aeracji DN 1400
3.	Zestaw sprężarki
4.	Zestaw dmuchawy DIC-97H/11,0 kW
5.	Zestaw hydroforowy ZH-CR/M 5.45.30.1/11,0 kW + TP100-250/2/11,0 kW
6.	Zestaw chloratora - w oddzielnym pomieszczeniu
7.	Rozdzielnia pneumatyczna
8.	Rozdzielnia technologiczna
9.	Rozdzielnia zestawu hydroforowego
10.	Rozdzielnia główna
11.	Zbiornik kontrolno-pomiarowy
12.	Wodomierz MWN 200 NKO
13.	Wodomierz MWN 150 NKO

LEGENDA:
U - bateria umywalkowa z podgrzewaczem jednopunktowym
ZC - zawór czerpalny ze złączką do węża Ø20
ZW - zestaw wodomierzowy: zawór główny odcinający (grzybkowy) Ø20, wodomierz skrzydełkowy JS 2,5 dn 20mm, filtr siatkowy Ø20, zawór odcinający Ø20, zawór antyskażeniowy typ EA Ø20

San-System
www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca: SAN- SYSTEM ul. Składowa 3A/23 19-400 Olecko	OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej w Gołdapi CZĘŚĆ III INWESTOR: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 9a, 19-500 Gołdap TEMAT: Budynek hali technologicznej A- rzut parteru,instalacja wody zimnej			Skala 1:50 Nr rys. S10 III
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Karol Brodowski	5/02/OL, WAM/0076/POOS/04	15.10.2007 r.	
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Kowalczyk	WAM/0015/POOS/07	15.10.2007 r.	
Asystent Projektanta	mgr inż. Dominika Daniluk		15.10.2007 r.	