



UWAGA!

1. Przewody technologiczne solanki wykonać z rur polipropylenowych zwykłych lub z rur stabilizowanych, typoszeregu ciśnieniowego PN 20.

- instalacja technologiczna solanki – grawitacyjna
- - - - - instalacja technologiczna solanki – ciśnieniowa
A □ maskownica podejścia wodociągowego 40x30cm z zaworami odcinającymi
B □ maskownica podejścia wodociągowego 25x20cm

lokalizację punktu czerpalnego solanki ustalić na etapie realizacji zgodnie z DTR montowanych urządzeń przed wykonaniem posadzki

korytko przelewowe ze stali nierdzewnej o długości l=3,0m – przelew na poziomie 5,0cm poniżej poziomu wykończonej posadzki

lokalizację punktu czerpalnego solanki ustalić na etapie realizacji zgodnie z DTR montowanych urządzeń przed wykonaniem posadzki

BASEN SOLANKOWY
OKŁADZINA WNETRZA BASENU
Z KAMIENIA POLNEGO,
ŁAMANEGO, DOBIERANEGO GR 12cm

BASEN SOLANKOWY
OKŁADZINA WNETRZA BASENU Z KAMIENIA POLNEGO,
ŁAMANEGO, DOBIERANEGO GR 12cm

BASEN SOLANKOWY przyłącza (PCVØ160mm)
OKŁADZINA WNETRZA BASENU Z KAMIENIA POLNEGO,
ŁAMANEGO, DOBIERANEGO GR 12cm

instalacja technologiczna solanki ciśnieniowa – zasilenie punktów czerpalnych wg p.r. przyłącza (PEØ32x2,0mm)
instalacja technologiczna solanki ciśnieniowa – zasilenie basenów i mini tężni wg p.r. przyłącza (PEØ63x3,8mm)

PROJEKT-SUWAŁKI

SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAŁKI" UL.KOŚCIUSZKI 79 16-400 SUWAŁKI tel./fax (0-87) 566 32 78					
projektant	mgr inż. Dorota BAZYLEWICZ nr upr. PDL/0075/PWOS/05	sprawdzający	mgr inż. Andrzej URBANOWICZ nr upr. SUW-1/96		
	02.2011r.		02.2011r.		
	inwestycja: DZIELNICA UZDROWISKOWA W GOŁDAPI zadanie nr A6-PIJALNIA WÓD MINERALNYCH W PARKU ZDROJOWYM obiekt - PIJALNIA WÓD MINERALNYCH			1:100	
	Instalacja technologiczna solanki. Rzut przyziemia.			T1	