

Uwagi:

1. Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-S
2. Oprawy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefą 2.
3. W łazienkach wykona miejscowe połączenia wyrównawcze.
4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układac pod tynk

gniazdo wtykowe pojedyńcze

15 18 20 24 25 zewn. - osprzęt bryzgoszczelny

pozostałe pomieszczenia osprzęt p.t.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
mgr inż. arch. Marek Kochański
16-400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23

TEMAT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY POD POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY				FAZA P. BUD
OBIEKT	BUDYNEK SZKOŁY 19-500 GOŁDAP, ul.1-go MAJA , DZ. EWID. NR 232				BRANŻA ELEKTR
RYSUNEK	**PRZEKRÓJ POZIOMY PARTERU INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH**				SKALA 1:100
PROJ.	tech. Wiesław Baluta	UPR. NR SUW-86/90	DATA IX. 2012 r.	PODPIS	NR RYS 6
SPR.	inż. Mirosław Szymczyk	UPR. NR SUW-41/84	DATA IX. 2012 r.	PODPIS	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)