

RZUT DACHU, skala 1:100

Uwagi ogólne:
1. *Uziom otokowy wykonać ze stalowej bednarki ocynkowanej o przekroju 25x4mm*
2. *Przewody uziemiające j.w.*
3. *Przewody odprowadzające wykonać ze stalowego drutu ocynkowanego o średnicy 8mm. w rurach z materiału niepalnego o średnicy 22mm. Złącza kontrolne w skrzynkach probierczych podtynkowych.*
4. *Zwody wykonać ze stalowego drutu ocynkowanego o średnicy 8mm. Zwody prowadzić na uchwytach gąsiorowych i montowanych pod dachówkę.*
5. *Uchwyty pod dachówkę należy przygotować w trakcie montażu dachówki.*
6. *Zwody pionowe montowane do kominów tak aby ponad wstawały 1,5 m ponad komin.*
7. *Zwody poziome łączyć z metalowymi obróbkami attyk i rynien.*

OZNACZENIA:

○ ZK – *złącze kontrolne*

○ — — — *uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm*

------- *– zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm*

⊡ *–zwody pionowe montowane do komina*

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AR-EL"
Ryszard Rybak
16-400 Suwałki; ul. Klonowa 43/47

TEMAT	Cmentarz komunalny przy ulicy Zadumy w Gołdapi, dz. ewid. 226/8 .				FAZA P.B.
OBIEKT	Budynek ceremonii pogrzebowych - kaplica cmentarna.				BRANŻA ELEKTR.
RYSUNEK	**INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU**				SKALA **1:100**
PROJ.	mgr inż. Andrzej Śliwiński	UPR. NR SUW-46/91	DATA X. 2011r	PODPIS	NR RYS. **E3**
SPR.	inż. Lechosław Wierzbicki	UPR. NR 96 GD/75	DATA X. 2011r	PODPIS	