

Rozdzielnica RK

Numer obwodu	Moc Pij [kW]	Ilość	Moc Pi [kW]	Napięcie U [V]	cos	Prąd Ib [A]	Prąd In [A]	Współcz zabezp.	Prąd Iz [A]	Prąd Iz [A]	Sposób ułożenia	Współcz. ułożenia	Prąd Iz[A]	Ilość faz	Dł. [m]	U [%]	Przekrój S [mm2]	Przewód
o1 - ośw. pom. 1.1 - obw. 1	0,09	3	0,27	230	0,90	1,30	10	1,45	14,50	19,5	C	0,80	15,6	1	25	0,30	1,5	YDY 3x1,5
o2 - ośw. pom. 1.1 - obw. 2	0,05	10	0,50	230	0,90	2,42	10	1,45	14,50	19,5	C	0,80	15,6	1	25	0,56	1,5	YDY 3x1,5
o3 - ośw. pom. 1.1 - obw. 3	0,05	4	0,20	230	0,90	0,97	10	1,45	14,50	19,5	C	0,80	15,6	1	25	0,23	1,5	YDY 3x1,5
o4 - ośw. pom. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	0,06	8	0,48	230	0,90	2,32	10	1,45	14,50	19,5	C	0,80	15,6	1	25	0,54	1,5	YDY 3x1,5
o5 - ośw. pom. 1.6	0,05	6	0,30	230	0,90	1,45	10	1,45	14,50	19,5	C	0,80	15,6	1	25	0,34	1,5	YDY 3x1,5
o6 - ośw. pom. 1.7, 1.8, 1.9	0,07	8	0,56	230	0,90	2,71	10	1,45	14,50	19,5	C	0,80	15,6	1	25	0,63	1,5	YDY 3x1,5
o7 - ośw. pom. 1.10, 1.11, 1.12	0,07	6	0,42	230	0,90	2,03	10	1,45	14,50	19,5	C	0,80	15,6	1	25	0,47	1,5	YDY 3x1,5
o8 - ośw. elewacji budynku	0,07	2	0,14	230	0,90	0,68	10	1,45	14,50	19,5	C	0,80	15,6	1	25	0,16	1,5	YDY 3x1,5
rezerva																		
g1 - gniazda - pom. 1.1	0,30	4	1,20	230	0,90	5,80	16	1,45	23,20	27,0	C	0,80	21,6	1	25	0,81	2,5	YDY 3x2,5
g2 - gniazda - pom. 1.1	0,30	5	1,50	230	0,90	7,25	16	1,45	23,20	27,0	C	0,80	21,6	1	25	1,01	2,5	YDY 3x2,5
g3 - gniazda - pom. 1.2, 1.3, 1.4	0,30	4	1,20	230	0,90	5,80	16	1,45	23,20	27,0	C	0,80	21,6	1	25	0,81	2,5	YDY 3x2,5
g4 - gniazda - pom. 1.5	0,30	4	1,20	230	0,90	5,80	16	1,45	23,20	27,0	C	0,80	21,6	1	25	0,81	2,5	YDY 3x2,5
g5 - gniazda - pom. 1.6	0,30	4	1,20	230	0,90	5,80	16	1,45	23,20	27,0	C	0,80	21,6	1	25	0,81	2,5	YDY 3x2,5
g6 - gniazda - pom. 1.7	0,30	4	1,20	230	0,90	5,80	16	1,45	23,20	27,0	C	0,80	21,6	1	25	0,81	2,5	YDY 3x2,5
g7 - gniazda - pom. 1.8, 1.9, 1.10	0,30	5	1,50	230	0,90	7,25	16	1,45	23,20	27,0	C	0,80	21,6	1	25	1,01	2,5	YDY 3x2,5
g8 - gniazda - pom. 1.11	0,30	4	1,20	230	0,90	5,80	16	1,45	23,20	27,0	C	0,80	21,6	1	25	0,81	2,5	YDY 3x2,5
g9 - gniazda - pom. 1.12	0,30	4	1,20	230	0,90	5,80	16	1,45	23,20	27,0	C	0,80	21,6	1	25	0,81	2,5	YDY 3x2,5
rezerva																		
w1 - ogrzewacz wody pom. 1.2	2,00	1	2,00	230	0,95	9,15	16	1,45	23,20	27,0	C	0,80	21,6	1	25	1,35	2,5	YDY 3x2,5
w2 - ogrzewacz wody pom. 1.3	2,00	1	2,00	230	0,95	9,15	16	1,45	23,20	27,0	C	0,80	21,6	1	25	1,35	2,5	YDY 3x2,5
w3 - ogrzewacz wody pom. 1.5	2,00	1	2,00	230	0,95	9,15	16	1,45	23,20	27,0	C	0,80	21,6	1	25	1,35	2,5	YDY 3x2,5
w4 - klimatyzator wewn. pom. 1.6	1,00	1	1,00	230	0,95	4,58	16	1,45	23,20	27,0	C	0,80	21,6	1	25	0,68	2,5	YDY