

URZĄD MIEJSKI
W GOŁDAP
Plac Zwycięstwa 14
19-500 GOŁDAP
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax (087) 615-60-00; fax (087) 615-08-00
NIP 847-000-28-14

Gołdap, dn. 29.05.2019 r.

wg właściwości

Dot.: przetargu nieograniczonego na „Budowę Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap - Część II – Rozbudowa Promenady Zdrojowej”

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust 2 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.05.2019 r. (otrzymane drogą e-mail) udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie

W projekcie nawierzchnia drogi jest z kostki betonowej gr.8 cm a w kosztorysie i przedmiarach z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm. Jaka ma być wbudowana kostka?

Odpowiedź

Zgodnie z projektem budowlanym oraz opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ - wbudowana ma być kostka betonowa gr. 8 cm.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jacek Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH