



Proj. rura osł.  
DVRfi50mm,

Proj. rura osłonowa typu  
SRSfi75mm, L=14m -  
kukonanie przeciskiem

STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAP

PROTOKÓŁ NR GN.6630.29.2019

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogą elektroniczną  
(zgodnie z art. 7d pkt. 2, art. 28b, 28ba i 28bb) Prawa geodezyjnego i kartograficznego  
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późniejszymi zmianami)  
w dniu 29-03-2019 r.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył: Karolina Józefowicz- Naczelnik Wydziału Geodezji  
i Nieruchomości

Lp.	Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	Oznaczenie kancelaryjne wniosku
1	Budowa oświetlenia drogowego- sieć elektroenergetyczna	obręb Górne, dz. nr 14/8, 14/1, 18/11, 18/9, 18/12, 27, 29/1 Gmina Gołdap powiat gołdapski	Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul. Nadbrzeżna 4 19-500 Gołdap	GN.6630.29.2019

- I. W naradzie koordynacyjnej wzięli udział - dokumentację projektową wysłano do następujących podmiotów:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotów	Nazwisko i imię	Uwagi
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Ełk	Wiesław Rynkiewicz <a href="mailto:wieslaw.rynkiewicz@pgedystrybucja.pl">wieslaw.rynkiewicz@pgedystrybucja.pl</a> Andrzej Duchnowski <a href="mailto:andrzej.duchnowski@pgedystrybucja.pl">andrzej.duchnowski@pgedystrybucja.pl</a>	Bez uwag
Orange Polska S.A.	Marek Bujło <a href="mailto:ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com">ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com</a>	Z uwagami (załącznik nr 1 do protokołu)
PWiK Sp. z o.o.	Krzysztof Polakowski <a href="mailto:pwik@pwik.goldap.pl">pwik@pwik.goldap.pl</a>	Bez uwag
Gmina Gołdap	Beata Kołakowska <a href="mailto:beata.kolakowska@goldap.pl">beata.kolakowska@goldap.pl</a>	Bez uwag
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Gołdapi	Ewelina Garaćkiewicz <a href="mailto:nw-goldap@wody.gov.pl">nw-goldap@wody.gov.pl</a>	Bez uwag

Pomimo zawiadomienia w naradzie nie wzięli udział: .....

Protokołowała: Karolina Józefowicz

Gołdap. 29.03.2019 r.

**Z up. STAROSTY**  
*mgr inż. Karolina Józefowicz*

..... **PRZEWODNICZĄCY** .....  
**NARAD KOORDYNACYJNYCH**  
(imię, nazwisko i podpis)

przewodniczącego narady koordynacyjnej)

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
Do protokołu GN.6630.29.2019 z dnia 29.03.2019 r.

Witam

GN.6630.29.2019  
GN.6630.30.2019  
GN.6630.31.2019  
GN.6630.32.2019

Opiniujemy w/w projekty na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
  - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
  - w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a, e-mail: [ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com](mailto:ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com) )
  - przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wniosek nadzor](http://www.orange.pl/wniosek nadzor)
  - każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Pozdrawiam



Marek Bujło, Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie  
Tel.: +48 89 525 34 43, Kom.: +48 510 064 835  
Orange Polska, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn  
[www.orange.pl](http://www.orange.pl)

**Za zgodność  
z oryginałem**

inż. Sławomir Romanowski  
upr. proj. i instal. bud. bez ograniczeń  
spec. sieci, instalacji i urządzeń (0)  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
PDL/0104/PWOE/06: WAM/IE/00-49/07