

PROTOKÓŁ NR GN.6630.30.2019

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogą elektroniczną
(zgodnie z art. 7d pkt. 2, art. 28b, 28ba i 28bb) Prawa geodezyjnego i kartograficznego
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późniejszymi zmianami)
w dniu 29-03-2019 r.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył: Karolina Józefowicz- Naczelnik Wydziału Geodezji
i Nieruchomości

| Lp. | Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu | Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu | Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę | Oznaczenie kancelaryjne wniosku |
|-----|--|---|---|---------------------------------|
| 1 | Budowa oświetlenia drogowego- sieć elektroenergetyczna | obręb Kozaki, dz. nr 99, 76/23, 97/9, Gmina Gołdap, powiat gołdapski | Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul. Nadbrzeżna 4 19-500 Gołdap | GN.6630.30.2019 |

I. W naradzie koordynacyjnej wzięli udział - dokumentację projektową wysłano do następujących podmiotów:

| Oznaczenie reprezentowanych podmiotów | Nazwisko i imię | Uwagi |
|---|--|--|
| PGE Dystrybucja S.A. Rejon Ełk | Wiesław Rynkiewicz wieslaw.rynkiewicz@pgedystrybucja.pl Andrzej Duchnowski andrzej.duchnowski@pgedystrybucja.pl | Bez uwag |
| Orange Polska S.A. | Marek Bujło ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com | Z uwagami (załącznik nr 1 do protokołu) |
| PWiK Sp. z o.o. | Krzysztof Polakowski pwik@pwik.goldap.pl | Bez uwag |
| Gmina Gołdap | Beata Kołakowska beata.kolakowska@goldap.pl | Bez uwag |
| Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Gołdapi | Ewelina Garackiewicz nw-goldap@wody.gov.pl | Bez uwag |

Pomimo zawiadomienia w naradzie nie wzięli udział:

Protokołowała: Karolina Józefowicz

Gołdap, 29.03.2019 r.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Karolina Józefowicz

.....
PRZEWODNICZĄCY.....
NARAD KOORDYNACYJNYCH
(imię, nazwisko i podpis

przewodniczącego narady koordynacyjnej)

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do protokołu GN.6630.30.2019 z dnia 29.03.2019 r.

Witam

GN.6630.29.2019

GN.6630.30.2019

GN.6630.31.2019

GN.6630.32.2019

Opiniujemy w/w projekty na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
 - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
 - w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a, e-mail: ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com)
 - przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekondzor
 - każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Pozdrawiam



Marek Bujło, Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie
Tel.: +48 89 525 34 43, Kom.: +48 510 064 835
Orange Polska, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn
www.orange.pl

**Za zgodność
z oryginałem**

inż. Sławomir Romanowski
upr. proj. i kier. bud. bez ograniczeń
w spec. sieci instalacji i urządzeń (0)
elektrycznych i elektroenergetycznych
PDL/0104/PWQE/06: WAM/IE/0049/07