

Wg właściwości

WIK-ZP.271.27.2020

Gołdap, dn. 15.12.2020 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z zamknięciem pętli kinezyterapeutycznej wokół strefy „A” ochrony uzdrowiskowej oraz budową skweru kinezyterapeutycznego we wschodniej części centrum uzdrowiska Gołdap w ramach projektu pn.: „Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap”

Gmina Gołdap, w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie otrzymanym drogą e-mailową w dniu 11 grudnia br.

Treść zapytania:

Proszę o podanie parametrów oprawy liniowej LED

Odpowiedz:

Zamawiający poniżej podaje parametry oprawy liniowej LED:

- strumień świetlny źródła: do 1500 lm /1mb
- kolor barwy światła: ciepły 3000K
- stopień ochrony: IP68
- wytrzymałość statyczna: min. 2000 kg
- długość 0,6m-0,8m

Treść zapytania:

Proszę o podanie parametrów ekspozytora

Odpowiedz:

Zamawiający podaje parametry ekspozytora;

- pasek LED w listwie wkomponowany w konstrukcję ekspozytora
- stopień ochrony: IP68
- długość 2m-2,5m
- kolor barwy światła: ciepły 3000K
- zasilacz schowany w konstrukcji z dostępem dla obsługi.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH