



1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.
2. Instalacje wykonać przewodami opisanymi na schematach rozdzielnic.
3. Instalacje prowadzić na drabinkach lub korytach kablowych.
4. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt szczelny.
5. Zasilanie urządzeń technologicznych wykonać zgodnie z wytycznymi Dostawców

1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.
2. Instalacje wykonać przewodami opisanymi na schematach rozdzielnic.
3. Instalacje prowadzić na drabinkach lub korytach kablowych.
4. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt szczelny.
5. Zasilanie urządzeń technologicznych wykonać zgodnie z wytycznymi Dostawców

<b>Projekt : Projekt wykonawczy zamiennej: Budowa Budynku Zakładu Przyrodolecniczego w Uzdrowisku Góldap</b>				Adres inwestycji: DZ.EW. 1989/6, DZ.OZ. 1987, 198 OBREG 0001, GÓLDAP.			
Nazwa rysunku: <b>PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PIWNICA</b>				Inwestor: Gmina Góldap 19-502 Góldap, Plac Zwycięstwa 1			
Projektant : mgr inż. Witold Makowski				Branża: <b>ELEKTRYCZNA</b>			
Sprawdzający : mgr inż. Edward Pakula				Data:                      12.2021		Skala:                      1:100	
Współpraca:				Kolor:                      P1WZ-E-L-E-F		Modyfikacja:	