




piętro



partier







piwnica



UWAGI DO INSTALACJI KD:

1. System kontroli dostępu z czytnikami obsługującymi karty użytkownika.
2. Instalację wykonać zgodnie z DTR Producenta.
3. Czytniki kart instalować na wysokości 1,3m nad posadzką w miejscach pokazanych na planie instalacji.
4. Magistrala komunikacyjna systemu KD - wg. DTR Producenta.

LEGENDA

-  czytnik kart
-  Elektrozaczep rewersyjny KD
-  Czujnik zamknięcia drzwi
-  Przycisk awaryjnego otwierania

Projekt : Projekt wykonawczy zamienny: Budowa Budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap				Adres inwestycji: DZ.EW. 1989/6, CZ.DZ.1987, 1981 OBREB 0001, GOŁDAP,		
				Inwestor: Gmina Gołdap 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14		
Nazwa rysunku: SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU KD						
Projektant : mgr inż. Witold Makówka	Uprawnienia: Nr upr. 177/86/WŁ	Podpis: Nr upr. GP.II-460-35/76		Branża: ELEKTRYCZNA		
				Data:	Skala:	Nr rysunku:
Sprawdzający : inż. Edward Pałka				12.2021	-	PWZ-E-SB-KD
Współpraca:				Modyfikacja:		
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione						