


ODKRYWKA 13 BELKA ŻELBETOWA PODBASENIE




ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM

GABARYTY I ZBROJENIE POTWIERDZONE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM
OTULINA NIEZGODNA JEST ZBYT DUŻA (POWINNO BYĆ 55MM)

NUMER RYSUNKU

RYS K-10-3

BIURO KONSTRUKCYJNE FCJ



www.fcj.com.pl
fcj@fcj.com.pl

90-203 ŁÓDŹ, ul. POMORSKA 41 tel 42 6331230

KARTA ODKRYWKI

OBIEKT

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY GOŁDAP

POZIOM

PODZIEMIE

CZĘŚĆ

SEGMENT 1

ZAWARTOŚĆ

ODKRYWKA 13 BELKA ŻELBETOWA PODBASENIE

AUTOR

mgr inż. JACEK DOMAGAŁA upr.LOD/3304/PWBKb/18

SKALA

1:15

DATA ODKRYWKI

25.11.2021

NR RYS

OD-13