Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m^2]	Wykończenie posadzki	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów	Wysokość pomieszczeń
pom. -1.01	Klatka schodowa	20,42	posadzka betonowa zabezpieczona farbą	farba lateksowa	farba lateksowa	3,65
pom. -102	SUW	569,72	posadzka betonowa zabezpieczona farbą	tynk cem. - wap.	tynk cem. - wap.	3,60 / 3,65
pom. -1.03	Pom. chlorowni	10,20	płytki chemoodporne	płytki chemoodporne do 2,00 m / farba lateksowa	farba lateksowa	3,65
pom. -1.04	Pom. kolektora PH	8,15	płytki chemoodporne	płytki chemoodporne do 2,00 m / farba lateksowa	farba lateksowa	3,65
pom. -1.05	Pom. koagulantu	5,83	płytki chemoodporne	płytki chemoodporne do 2,00 m / farba lateksowa	farba lateksowa	3,65
pom. -1.06	Podbasenie	741,20	posadzka betonowa zabezpieczona farbą	tynk cem. - wap.	tynk cem. - wap.	3,65
pom. -1.07	Komunikacja	11,60	posadzka betonowa zabezpieczona farbą	farba lateksowa	farba lateksowa	3,65
SUMA POW.		**1367,12**				

LEGENDA:

- Łącznik uniwersalny. Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik świecznikowy. Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik schodowy podwójny . Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik krzyżowy . Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik kołkowzwierny . Wysokość montażu 1.4m
- Czujka ruchu 360 st. Montaż na suficie - zasięg 6m

UWAGI:

1. Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDYżo 3x1,5 mm 450/750V
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny min. IP 44
3. Wysokość montażu oraz lokalizacja osprzętu według oznaczeń. W przypadku braku oznaczenia wysokość montażu 1.4 m
4.Rozgałęzienia obwodów realizować poprzez łączenie przewodów w puszkach instalacyjnych pod osprzętem lub bezpośrednio w oprawach oświetleniowych
5 W pobliżu urządzeń o poz umieścić oprawę awaryjną w odległości do 2m i wysokości do 3m od posadzki
6 Szczegółowy opis opraw umieszczono w części opisowej projektu

Układ Sieci: TN-S

Ochrona od porażeń:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Inwestycja	Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.		**Data:** 15.II.2018
			Skala 1:100
Adres inwestycji	Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981, 19-500 Gołdap Obręb: 0001 GOŁDAP Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOŁDAP		**Nr rys:** E-04
Inwestor	Gmina Gołdap		
Adres Inwestora	Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap		**Branża / Etap**
Temat rysunku	PLAN INSTALCJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA - RZUT PODBASENIA		ELEK / PW
Branża elektryczna	Projektant	mgr inż. Tomasz Knapik nr upr. MAP/0052/POOE/13 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	**Podpis:**
	Asystent proj.	mgr inż. Grzegorz Latocha	