


ODKRYWKA 11 SŁUP ŻELBETOWY PIWNICA




ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM

GABARYTY ZBYT DUŻE W PORÓWNANIU Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM
OTULINA JEST WIĘKSZA (POWINNO BYĆ 40MM)
ZGODNIE Z PROJEKTEM PIERWOTNYM ZBROJENIE JEST WYSTARCZAJĄCE
OTULINA JEST WIĘKSZA NIŻ W PW

NUMER RYSUNKU

RYS K-55

BIURO KONSTRUKCYJNE FCJ



www.fcj.com.pl
fcj@fcj.com.pl

90-203 ŁÓDŹ, ul. POMORSKA 41 tel 42 6331230

KARTA ODKRYWKI

OBIEKT
ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY GOŁDAP

POZIOM
PODZIEMIE

CZĘŚĆ
SEGMENT 1

ZAWARTOŚĆ

ODKRYWKA 11 SŁUP ŻELBETOWY PIWNICA

AUTOR

mgr inż. JACEK DOMAGAŁA upr.LOD/3304/PWBKb/18

SKALA

1:15

DATA ODKRYWKI

25.11.2021

NR RYS

OD-11