

## Arkusz1

Symbol Pomieszczenia	$\theta_i$ [°C]	Liczba grzejników	$\Phi_{wym}$ [W]
0.01	20	43 p	13362
0.02	24	2 p	680
0.03	24	2 p	803
0.04	24	2 p	1065
0.05	24	2 p	968
0.06	24	1 p	178
0.07	24	1 p	183
0.08	24	2 p	723
0.09	24	2 p	914
0.10	24	4 p	2031
0.11	20	BRAK	29
0.11B	20	1 p	23
0.12	20	1 p	59
0.13	20	BRAK	32
0.14	24	1 p	243
0.15	24	1 p	209
0.16	24	1 p	285
0.17	24	1 p	236
0.18	20	1 p	118
0.19	20	1 p	116
0.20	20	BRAK	5
0.21	20	3 p	628
0.21a	20	1 p	356
0.23	24	3 p	870
0.23a	20	1 p	100
0.23b	24	3 p	1179
0.24	24	2 p	104
0.25	24	2 p	314
0.25	24	1 p	99
0.27	24	2 p	305
0.28	30	44 p	47729
0.29/0.30	24	2 p	146
0.30	24	1 p	67
0.32	20	1 p	190
0.33	24	3 k + 10 p	7084
0.34	24	1 p	156
0.35	24	1 p	188
0.37	20	BRAK	47
0.38	24	BRAK	339
0.39	24	BRAK	715
0.40	24	1 k	556
0.41	24	1 k	327
0.42	20	1 p	101
0.43	24	1 p	521
0.44	20	BRAK	0
0.45/0.45a	24	1 p	588
0.46	24	1 p	271
0.47	24	1 p	173
0.48	18	BRAK	674
0.49	18	BRAK	131
0.50	18	BRAK	775
0.51	5	BRAK	166
0.52	16	BRAK	1625
K1	24	2 p	747

## Arkusz1

K2	24	1 p	335
K3	20	1 k + 2 p	221
N1	24	BRAK	349
N2	24	BRAK	150

(bez nazwy)	20	BRAK	116655
(bez nazwy)	18	6 k	7022
(bez nazwy)	20	1 p	989
1.01	18	BRAK	1867
1.02	20	2 p	1411
1.03	20	1 p	649
1.04	20	1 p	344
1.05	20	1 p	450
1.06	20	BRAK	391
1.07	16	BRAK	0
1.08	20	3 p	1976
1.09	20	2 p	1738
1.10	20	5 p	3767

(bez nazwy)	18	BRAK	1537
(bez nazwy)	5	BRAK	440
-1.02	5	BRAK	146
-1.03	5	BRAK	0
-1.04	5	BRAK	104
-1.05	5	BRAK	73
-1.06	5	1 k	9105
-1.07	20	BRAK	27031