



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
19-500 Gołdap, ul. Sikorskiego 9A, tel. +48 87 615 49 49; fax +48 87 615 01 85

NIP 8471333832 Konto: PKO BP S.A. 0/1 Gołdap 31 1320 4724 0000 3602 0045 9008
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 000167203; Kapitał zakładowy 17 722 000 zł

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap

Gołdap, dnia 07.10.2022r.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wydajności hydrantu zewnętrznego, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi przesyła wyniki po przeprowadzeniu badania urządzeniem normowym:

	Promenada Zdrojowa / Jeziorowa przy ZPL
Ciśnienie statyczne	4,8 bar
Ciśnienie hydrodynamiczne	2,0 bar
Wydajność	10,00 dm ³ /s



PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
SPÓŁKA Z O.O.
19-500 Gołdap
ul. Generała Sikorskiego 9A
NIP: 847-13-83-832
tel. 87 615-49-49

KIEROWNIK UJĘĆ WODY

mgr inż. Krzysztof Polakowski